

Bruna Leite

De: Bruna Leite <licitacao@honpar.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de maio de 2025 17:03
Para: 'capitalsuleng@gmail.com'
Cc: 'juliano.pereira@faculdadehonpar.edu.br'
Assunto: RES: Questionamentos - CP 5/2025

Prezado Rodrigo,

Todas as respostas aos questionamentos estarão disponíveis no Portal da Transparência até amanhã, conforme protocolo das etapas do processo.

Em relação à atualização da planilha orçamentária, informamos que não haverá alteração na proposta. Os participantes deverão seguir os valores constantes na planilha originalmente disponibilizada.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Bruna Leite

Advogada – OAB/PR n. 57.707
Fone: (43) 3275-0200 – (43) 3275-0382
Email: licitacao@honpar.com.br
www.honpar.com.br



ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER
43 3275 0200
www.honpar.com.br

CNPJ- 04.169.712/0001-90

Rodovia PR 218 Km 1 - 86702-670 - Arapongas - PR

De: capitalsuleng@gmail.com [mailto:capitalsuleng@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 29 de maio de 2025 09:15
Para: 'Bruna Leite' <licitacao@honpar.com.br>
Cc: juliano.pereira@faculdadehonpar.edu.br
Assunto: RES: Questionamentos - CP 5/2025

Bom dia Bruna,

Uma questão que percebemos, não foi postado essas respostas no portal de transparência.

Gostaria de saber como será o procedimento, visto que a resposta do item 04 e 05, muda a planilha orçamentaria. Ficamos no aguardo desta resposta.

Visto que a duvida foi enviada ontem e o prazo se encerrava ontem.

Att,



Rodrigo Cavagnoli

Departamento de Engenharia

 [41 9 9920-0171](https://wa.me/41999200171)

 [41 3501.0662](tel:4135010662)

De: capitalsuleng@gmail.com <capitalsuleng@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 28 de maio de 2025 14:43

Para: 'Bruna Leite' <licitacao@honpar.com.br>

Assunto: RES: Questionamentos - CP 5/2025

Boa tarde Bruna,

Resposta item 04 – O item 9.3.10 e 9.3.11 da planilha orçamentária deve ser dividido em 2 item como segue:

- Piso vinílico em manta, homogêneo, espessura 2mm, resistente a abrasão – Classe T – Cor Nude – 319,48 m2 e Rodapé do mesmo piso – 195,75 m;

- Piso vinílico em manta condutiva, homogêneo, espessura 2mm, resistente a abrasão – Classe P, resistência elétrica volumétrica entre $5 \times 10^4 < R < 10^6$ – cor verde clara – 121,08m2 e Rodapé do mesmo piso – 81,23m;

Utilizar preço de mercado para os itens listados acima que deve substituir o item 9.3.10 e 9.3.11.

Pelo que eu entendi para esta resposta, vai ser atualizada a planilha?

Porque não adianta a gente utilizar preços de mercado, sendo que a planilha da Honpar não utilizou.

O que será feito a respeito disto?

Fico no aguardo quanto ao parecer sobre a planilha.

Att,

CAPITAL | Sul
Engenharia

Rodrigo Cavagnoli

Departamento de Engenharia

 [41 9 9920-0171](tel:41999200171)

 [41 3501.0662](tel:4135010662)

De: Bruna Leite <licitacao@honpar.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 28 de maio de 2025 14:33

Para: capitalsuleng@gmail.com

Cc: 'V. Juliano Pereira' <juliano.pereira@faculdadehonpar.edu.br>

Assunto: RES: Questionamentos - CP 5/2025

Prezado,

Recebemos a resposta aos questionamentos formulados da Engenharia Elaine/Rosa Li Puma, a qual segue em anexo.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Bruna Leite

Advogada – OAB/PR n. 57.707

Fone: (43) 3275-0200 – (43) 3275-0382

Email: licitacao@honpar.com.br

www.honpar.com.br



ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER

43 3275 0200

www.honpar.com.br

CNPJ- 04.169.712/0001-90

Rodovia PR 218 Km 1 - 86702-670 - Arapongas - PR

De: capitalsuleng@gmail.com [<mailto:capitalsuleng@gmail.com>]

Enviada em: sexta-feira, 23 de maio de 2025 14:41

Para: licitacao@honpar.com.br

Assunto: Questionamentos - CP 5/2025

Boa tarde,

Segue em anexo documento para esclarecimentos quanto a licitação referida.

Att,



Rodrigo Cavagnoli

Departamento de Engenharia

 [41 9 9920-0171](https://api.whatsapp.com/send?phone=41999200171)

 [41 3501.0662](tel:4135010662)